



ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, тел. 07182/2286, e-mail: obbtinamirkovo@mail.bg

РАЗЯСНЕНИЕ

/второ по ред/

съгласно чл.29, ал.3 от Закона за обществените поръчки

по документация за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково””

1. Обособена позиция 1: Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с.Смолско

2. Обособена позиция 2: Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково“,

изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Въпрос: В КС няма заложена позиция ПРОМИВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИТЕ ТРЪБОПРОВОДИ, която е задължителна съгласно изискванията на ПиПСМР.

Молим уточнете **ЩЕ СЕ СЧИТА ЛИ ЗА ГРЕШКА АКО ГИ ЗАЛОЖИМ В ПОЗИЦИЯТА** „Доставка и монтаж на тръби PEND.....“?

Разяснение: При изпълнение на водопроводната мрежа, изпълнителя да предвиди всички дейности заложи в проекта и изискванията на ПиПСМР, с което да гарантира качествено изпълнение на обекта. Позиция „Промиване, изпитване и дезинфекция на положените тръбопроводи“ следва да бъде включена към позиция „Доставка и монтаж на тръби PEND.....“.

Въпрос: В КС е заложена позиция „Обратно засипване на изкоп със сипица 20 см над теме тръба“, а няма заложено количество за засипване около тръбата, което представлява (Лводопр.*Визкоп*Дтръба)= 0,108 м3/м1*14000 м1 = 1512 м3.

Молим уточнете как да отстраним този пропуск?

Разяснение: Да се спазват изискванията на техническата документация и приложените количествени сметки. Същите са включени в позиция „Обратно засипване на изкоп със сипица 20 см. над теме тръба“.

Въпрос: В КС е записано респективно:

- Автоматичен въздушник ф80/PN10/ и СК ф80;
- Регулатор ф80;
- Филтър ф80,

А в документацията и чертежите липсват шахти за монтажа им. Добрата практика изисква входа и изходав тези шахти да се изпълняват със стоманени тръби и вътре да се предвиди демонтажна връзка.

Молим уточнете има ли възможност да ни се представи детайл за изпълнение на тези шахти за да може всички участници да сме равнопоставени и следва ли да ги включим в офертната цена?

Разяснение: При изготвяне на офертната цена за автоматичен въздушник ф 80 /PN10/ и СК ф 80, регулатор ф 80 и филтър ф 80 да се предвидят всички разходи за изпълнението на съоръженията съгласно приложените чертежи на предоставения Ви електронен носител - MYSCAN20130213_00052 и MYSCAN20130213_00051 и да се спазват изискванията на техническата документация.

Въпрос: Моля да потвърдите, че Възложителя ще приеме сертификат ISO 140001 – 2004 за система за управление на околната среда в строителството или еквивалентно?

Разяснение: Възложителя ще приеме сертификат ISO 140001 – 2005, ISO 140001 – 2004 за система за управление на околната среда в строителството или еквивалентно.

Въпрос: В обособена позиция 2, обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково, в количествена сметка КС – водопровод Етап 1, позиция 19: Полагане на сортиран трошен камък на 20 км. – 740, 46 м³ се поражда въпроса дали позицията е вярно описана (на 20 км?)? В количеството за полагане на сортирания трошен камък предвиден ли е коефициент за разбухване?

Разяснение: Позиция 19 да се чете „Полагане на трошен камък“. Проектното количество по позиция 19 „Полагане на трошен камък“ е в уплътнен вид.

Въпрос: В т. 2.2.9. „Строителни продукти за изпълнение на поръчката“ е записано, че влаганите строителни продукти трябва да отговарят на установените за РБ технически

спецификации. Обстоятелството се доказва с декларация за вложените строителни продукти по време на строителството.

В тази връзка, моля да посочите:

Ще приеме ли възложителя за достатъчно доказателство за изпълнението на тази точка прилагането само на декларация в свободен текст, че вложените материали по време на строителството ще отговарят на установените за РБ технически спецификации или е необходимо прилагането им?

Разяснение: Възложителя ще приеме декларация в свободен текст, че вложените материали по време на строителството ще отговарят на установените за РБ технически спецификации. В декларацията следва задължително да се впише текста:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА:

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

