



## **ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ**

2086 с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" №35, тел. 07182/2286, e-mail: [ob6tinamirkovo@mail.bg](mailto:ob6tinamirkovo@mail.bg)

### **Отговори на въпроси по документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: "Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково"**

Във връзка с постъпили запитвания в Община Мирково от лица, закупили документацията за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: "Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково", правим следните уточнения:

**Въпрос:** В Образец 18, съгласно изискванията на Възложителя – Техническа оферта се изисква прилагането на "Мрежови график с линейни диаграми" или трябва да се приложи "Линеен времеви график"?

**Отговор:** Към Образец 18 – Техническа оферта, съгласно изискванията на Възложителя следва да се приложи линеен времеви график.

**Въпрос:** В КС поз. 26 е посочен бетон В 20, F 100, W 0,40, а в тръжната документация – Описание на проекта стр. 49 – Бетонови работи е посочен В 25, F 100, W 0,46. Кое е вярното?

**Отговор:** В тръжната документация – Описание на проекта, стр. 49 е допусната техническа грешка.

В проектното съоръжение ще се използва бетон В 20 с водоплътност W 0,4 и мразоустойчивост F 100, съгласно приложената количествена сметка.

**ИНЖ. ЮЛИЯ ХРИСКОВА**  
в.и.д. Кмет на Община Мирково  
*/решение № 457/09.09.2011 г. на ОбС Мирково/*

